



Datum

2018-06-07

Handläggare

Tina Eriksson

Miljöchef

Vårt dnr

2016-001405

Patrik Arlesäter

Calle Santa Rosa 3, Torre 125 A

269 40 FUENGIROLA MALAGA

(DB Myndighetsnämnd § 319/M200)

Beslut om tillstånd för anläggning av enskild avloppsanordning på fastigheten BÅSTAD 109:89

Beslut

Myndighetsnämnden genom miljöavdelningen beslutar med stöd av 9 kap 7 § Miljöbalken (MB) samt 16 kap 2 § MB och med hänvisning till 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att avloppsanordningen kan anläggas enligt ansökan med följande villkor:

1. Anordningen ska leva upp till reduktionskraven för hälsoskydd med normal skyddsnivå och miljöskydd med hög skyddsnivå vilket motsvarar 90 % reduktion av organiska ämnen (BOD7 eller BOD5), 90 % reduktion av fosfor (tot-P) samt 50 % reduktion av kväve (tot-N).
2. Anläggningen skall utföras i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens (HVMFS 2016:17) allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten.
3. Anläggningen ska utformas och placeras i enlighet med insända handlingar samt enligt tillverkarens anvisningar.
4. Vid avvikelse från tillståndet ska ändring ske i samråd med miljökontoret och kompletterande uppgifter och ritningar lämnas in för godkännande.
5. Allt spillvatten från fastigheten ska anslutas till minireningsverket. Dag- och dräneringsvatten får inte anslutas till avloppsanordningen.
6. Anläggningen ska utföras frostskyddad.
7. Anordningen skall upplåtas för slamtömning minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.
8. Anläggningen skall utföras av sakkunnig. En kvalitetsförsäkran/egenkontroll med fotodokumentation ska upprättas av entreprenör och skickas in till miljöavdelningen inom två veckor efter att anläggningen är färdig. Alternativt ska anläggningen besiktigas av miljöavdelningen innan ledningsgropar och dylikt fylls igen.
9. Ett serviceavtal ska upprättas som försäkrar att verket servas och underhålls enligt leverantörens rekommendationer.

Båstads kommun

Samhällsbyggnad

269 80 BÅSTAD

Telefon: 0431-770 00 vx

Plusgiro: 11 11 11 -1

Org.nummer: 212000-0944

samhallsbyggnad@bastad.se

www.bastad.se Rev.2016.12.30

10. Provtagning avseende reduktionsförmåga för syreförbrukande ämnen (mätt som BOD₇ eller BOD₅), totalfosfor (tot-P) samt totalkväve (tot-N) på utloppsvattnet ska ske minst en gång per år eller enligt leverantörens anvisningar. Proverna ska analyseras av ackrediterat laboratorium och kunna uppvisas på begäran av tillsynsmyndigheten.
11. Anordningen skall kontrolleras fortlöpande samt i övrigt skötas så att olägenheter för människors hälsa och miljön motverkas.
12. Tillståndet gäller i 20 år efter att anordningen tagits i bruk. Därefter bedöms anordningen inte uppfylla gällande krav om fastighetsägaren inte kan bevisa annat.
13. Tillståndet begränsas att gälla tills dess anslutning till det kommunala VA-nätet kan ske.

Detta beslut är meddelat med stöd av myndighetsnämndens delegationsordning antagen den 7 januari 2015 § 4 (MN 1/15-901).

Avgift

En avgift för prövning av anmälan/ansökan kommer tas ut enligt kommunfullmäktiges beslut om miljötaxa (KS 1746/12-905). Taxan är beslutad med stöd av 27 kap. 1 § MB. Avgiften för handläggningen är 8190 kr. Avgift betalas mot faktura som skickas senare och tas ut även om beslutet överklagas.

Beskrivning av ärendet

Ansökan om tillstånd för anläggning av ett minireningsverk har inkommit till miljöavdelningen. Anläggningen ska enligt ansökan ta emot spillvatten från WC och BDT från åtta personer.

Tillståndet omfattar ett minireningsverk av fabrikat och modell Aquato kom P + H och ska anläggas och installeras enligt tillverkarens anvisningar. Minireningsverket är dimensionerat för åtta personer, är CE-märkt och godkänt för hög skyddsnivå vid redovisade utsläppsvärden mätt i mg/l. Slamavskiljning samt fosforreduktion sker integrerat i minireningsverket. Utsläpp sker till 3000 liters infiltrationskista.

Fastigheten är belägen inom område med hög skyddsnivå då fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.

Skäl till beslut

Enligt 9 kap 7 § Miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller att ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ansökan om tillstånd ska prövas av den kommunala nämnden. Tillståndet gäller i fem år, men förfaller om arbetet med anordningen eller anläggningen inte har påbörjats inom två år enligt 19 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Enligt 16 kap 2 § miljöbalken får tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken, eller föreskrifter meddelade med stöd av balken, ges för begränsad tid och får förenas med villkor.

För att minireningsverket ska kunna rena avloppsvattnet med full kapacitet är det särskilt viktigt att du sköter och underhåller det på rätt sätt. Den löpande skötseln innefattar både egenkontroll och yrkesmässig service och kontroll. För att kunna garantera minireningsverkets funktion anser

myndighetsnämnden det motiverat att förelägga dig om att utföra den löpande skötseln enligt villkor 9. För att säkerställa att minireningsverket är korrekt installerat och sköts på ett korrekt sätt, ska du ta prover på det renade avloppsvattnet enligt villkor 10.

Enligt dom från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD M 5060-16) anses ett CE-märkt minireningsverk som uppfyller kraven på hög skyddsnivå vara tillåtlig. MÖD har beaktat följderna av generell tillståndsgivning (MÖD 2006:53) och ansett att om villkor på gällande serviceavtal ställs upp är anläggningen tillräckligt robust för att erbjuda tillräcklig rening (biokemisk syreförbrukning, fosfor och kväve) och anses därför tillåtlig.

Miljöavdelningen bedömer att om avloppsanläggningen utförs enligt ansökan och villkor i beslutet kommer den att uppfylla Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten och inte utgöra någon risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.

Upplysningar

Detta beslut befriar inte sökanden från skyldigheten att söka andra tillstånd som kan vara relevanta vid anläggningen, exempelvis samrådsansökan från Länsstyrelsen gällande fornminneslämning, dispens från strandskydd, naturreservatföreskrifter eller servitut för nyttjande av annans mark.

Slamtömningsinstruktioner ska placeras väl synligt på lämpligt ställe på ditt minireningsverk för att underlätta för entreprenör som tömmer verket. Om ingen instruktion finns tillgänglig kommer inte minireningsverk att slamtömmas och du kommer att få boka in en ny tömning och kan komma att debiteras extra för denna.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för installationen och driften av er avloppsanläggning även om du anlitar entreprenörer. Det vill säga att du ska försäkra dig om att entreprenören har rätt kompetens för att kunna följa myndighetsnämndens beslut och göra rätt vid installationen. Om entreprenören gör någonting som bryter mot vårt beslut så är det du som blir skyldig.

Övrig information

För drift och underhåll av avloppsanordningen lämnas följande råd:

- Kontrollera anordningen regelbundet.
- Undvik att tillföra kemikalier, exempelvis färgrester och lösningsmedel som kan skada anläggningens biologiska funktion.
- Välj i första hand fosfatfattiga och i övrigt miljövänliga tvätt- och rengöringsmedel.
- Undvik produkter som innehåller bakteriedödande medel.
- Rester av läkemedel ska lämnas in på apoteket, inte spolats ner i toaletten.
- Spola inte ner skräp i toaletten.
- Vidta åtgärder för att minska hushållets vattenförbrukning, som exempelvis installation av snålspolande armaturer.

Miljöavdelningen,

Tina Eriksson
Miljöchef

Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen underskrift.

Kopia

ar-entreprenad@gmx.com

